

Nr ESOG<sup>1</sup>: 1031

Znak Signum<sup>II</sup>:

Nazwa projektu: Bezpieczna, zielona i przyjazna Kłobucka

## **Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2022**

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej

Wydział Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Dróg Miejskich

### **Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej**

1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego – spełniono

Uwagi:

2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy – spełniono

Uwagi:

3. Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych – spełniono

Uwagi:

4. Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy, które nie są aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową dla zamieszczonych w niej przedsięwzięć – spełniono

Uwagi:

5. Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych:

- a. projekt nie narusza praw autorskich – spełniono

- b. do projektu została dołączona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana) – nie dotyczy

Uwagi:

6. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych – spełniono

Uwagi:

7. M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany – spełniono

Uwagi:

8. Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji. Realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy – spełniono  
Uwagi:
9. Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę – spełniono  
Uwagi:
10. Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu – spełniono  
Uwagi:
11. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej – spełniono  
Uwagi:
12. W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego – spełniono  
Uwagi:
13. Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego – spełniono  
Uwagi:
14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych – spełniono  
Uwagi:
15. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie – spełniono  
Uwagi:
16. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00–22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli – spełniono  
Uwagi:
17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców – wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru – nie dotyczy  
Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)  
Koszt nasadzenia: Drzewa: 68 szt x 1500 zł = 102 000 zł Krzewy: 750 m<sup>2</sup> x 150 zł = 112 500 zł

Zakup, ustawienie, eksploatacja i oznakowanie 6 sztuk koszy betonowych - 11 796zł Wykonanie

fragmentu chodnika w ul. Taborowej w rejonie Urzędu do spraw Cudzoziemców. Zakładana

szerokość 2,0 m, długość ok. 50mb., materiał płyty 50x50 + obrzeża i podbudowa. Wycena prac:

50mb x 2,0m x 400zł/m<sup>2</sup> = 40.000 zł + 10 000 dokumentacja projektowa

19. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu –  
spełniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje: Opinia Zarządu Zieleni: W zakresie prac na terenie zieleni – opinia pozytywna pod warunkiem nie wykonywania żadnych prac w obrębie koron drzew. Usuwanie nawierzchni nie może być ze szkodą dla istniejących korzeni – jeśli w obrębie wymiany nawierzchni jest system korzeniowy należy zastosować zabiegi które pozwolą na uniknięcie ingerencji w korzenie a finalnie zastosowany powinien być tzw. Chodnik podwieszany. Jeśli zajdzie potrzeba usuwania jakichkolwiek nasadzeń – każdorazowo należy uzgadniać i występować o zgodę do ZZW. Odtworzenie zniszczonych trawników oraz ewentualnych nasadzeń. Wszelkie ewentualne nowe nasadzenia – uzgadniane z ZZW. Wszelkie prace prowadzone na terenach zieleni - zgodnie ze standardami ZZW. W kwestii nowych nasadzeń – opinia pozytywna pod warunkiem: należy uwzględnić istniejące nasadzenia, sieci podziemne oraz widoczność, odległość od jezdni, celem uniknięcia zasolenia. Gatunki roślin muszą być odpowiednio dobrane do warunków i istniejącej roślinności (standardy kształtowania zieleni ZZW). Wszelkie nasadzenie wykonane w ramach projektu muszą być objęte trzyletnią pielęgnacją – po tym okresie ZZW przejmie zieleń w swoje kompetencję. (kosztorys musi zawierać 3 letnią pielęgnację) Opinia Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Opinia pozytywna z uwagami. WKPP popiera w całości ogólną ideę pomysłu. Wymaga on jednak opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania terenu, uwzględniającego występujące uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne ul. Kłobuckiej. Szczególnie należy przeanalizować możliwości wprowadzenia zieleni, w tym form zieleni wysokiej. Projekt w tym zakresie powinien dążyć do tworzenia uporządkowanego i regularnego rzędu nasadzeń, charakteryzującego się jednolitą odległością pomiędzy poszczególnymi drzewami. Projektowane w ten sposób szpalery powinny być kształtowane na możliwe jak najdłuższych odcinkach ulicy. Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być zgodne z Standardami kształtowania zieleni, uwzględniając jednocześnie dostępności i warunków już istniejącej infrastruktury pieszej oraz rowerowej, oraz przestrzegając innych przepisów prawa w zakresie zagospodarowania pobocza dróg. Niezależnie od powyższego przypominamy, że wszystkie zwycięskie projekty powinny zostać zgłoszone do WKPP celem oceny przyjętych ostatecznych

rozwiązań w projekcie. Opinia Zarządu Oczyszczania Miasta W ramach realizacji projektu należy przewidzieć zakup koszy betonowych z deklem płaskim o pojemności 55 litrów. Opinia Urzędu Dzielnicy do ul. Taborowej Wykonanie fragmentu chodnika w ul. Taborowej w rejonie Urzędu do spraw Cudzoziemców. (chodnik przed Urzędem ds. Cudzoziemców istnieje i zapewne wniosek dotyczy brakującego chodnika od strony ul. Kłobuckiej). Opinia pozytywna.

## Zmiana projektu

Data przekazania informacji o możliwości dokonania zmian: 28-04-2021

Sposób przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Ustalono ostateczny kształt projektu.

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania informacji – spełniono

## Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej:

Poprawa estetyki przestrzeni oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych.

## Uzasadnienie negatywnej oceny:

## Wynik oceny merytorycznej: pozytywny

Data przeprowadzonej oceny: 27-04-2021

Imię i nazwisko pracownika oceniającego: Anna Jastrzębska, Szymon Fertacz

Data zatwierdzenia karty: 28-04-2021

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzającej kartę: Łukasz Puchalski - Dyrektor ZDM

KIEROWNIK ZESPÓŁU  
ds. projektowania i inwestycji

Anna Jastrzębska

SPECJALISTA

Szymon Fertacz

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

---

<sup>i</sup> ESOG – elektroniczny system obsługi budżetu obywatelskiego, umożliwia zgłaszanie projektów i ich ocenę oraz głosowanie.

<sup>ii</sup> Signum – elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.