

Nr ESOG<sup>i</sup>: 135

Znak Signum<sup>ii</sup>:

Nazwa projektu: Poidelka wody pitnej

## **Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2022**

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

### **Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej**

1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego – spełniono  
Uwagi:
2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy – spełniono  
Uwagi:
3. Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych – nie spełniono  
Uwagi: Usytuowanie skrzynek hydrantowych na których montowane są "źródła warszawskie" w zgłoszonych lokalizacjach nie gwarantują prawidłowej ich lokalizacji i są w kolizji z komunikacją ruchu pieszego bądź ruchu kołowego lub znajduje się w terenie zieleni co nie gwarantuje prawidłowego dostępu dla osób z niepełnosprawnością.
4. Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy, które nie są aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową dla zamieszczonych w niej przedsięwzięć – spełniono  
Uwagi:
5. Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych:
  - a. projekt nie narusza praw autorskich – nie dotyczy
  - b. do projektu została dołączona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana) – nie dotyczyUwagi:
6. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych – spełniono  
Uwagi:
7. M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany – nie spełniono  
Uwagi: lokalizacja teren fontann na Służewie (nieдалeko ul. Mozarta) - wzdłuż ul. W.A. Mozarta brak skrzynek hydrantowych. Teren poza pasem drogowym ul. W.A. Mozarta znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni.
8. Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji. Realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy – nie spełniono

Uwagi: 1. ul. Wałbrzyska - usytuowanie skrzynek hydrantowych nie gwarantuje prawidłowej lokalizacji źródła i jest w kolizji z komunikacją ruchu pieszego bądź ruchu kołowego lub znajduje się w terenie zieleni co nie gwarantuje prawidłowego dostępu dla osób z niepełnosprawnością. 2. Okolice amfiteatru na Służewie - skrzynka hydrantowa znajduje się przy wejściu na teren zieleni od ul. S. Bacha jednakże jej usytuowanie nie gwarantuje prawidłowej lokalizacji źródła i jest w kolizji z komunikacją ruchu pieszego oraz znajduje się w terenie zieleni co nie gwarantuje prawidłowego dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie chodnik jest zbyt wąski dodatkowo zawężany przez parkujące samochody wzdłuż ul. S. Bacha. 3. Okolice Centrum Handlowego LAND - we wskazanym rejonie brak skrzynek hydrantowych. W niedalekiej odległości znajduje się Źródło wody oligoceńskiej „Służew nad Dolinką”. 4. Teren Domu Kultury SDK - skrzynka hydrantowa znajduje się przy przejściu dla pieszych naprzeciwko SDK (ul. S. Bacha) jednak jej usytuowanie jest w kolizji z komunikacją ruchu pieszego (znajduje się pośrodku chodnika). 5. Okolice zbiornika retencyjnego (park wokół stawu pomiędzy zajezdnią tramwajów, a Uniwersytetem Warszawskim) - we wskazanym rejonie brak skrzynek hydrantowych. 6. Teren fontann na Służewie (niedaleko ul. Mozarta) - zgodnie z uwagami w pkt. 7

9. Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę – spełniono

Uwagi:

10. Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu – spełniono

Uwagi:

11. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej – spełniono

Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego – nie spełniono

Uwagi: W opinii organów pełniących nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sprawie możliwości instalacji źródełek w ogólnodostępnych miejscach publicznych sposób korzystania z urządzeń wiąże się z dotykiem przycisków w celu uruchomienia wypływu wody i pochylaniem nad urządzeniem. W czasie korzystania nie można wykluczyć kaśnięcia i dmuchania, co może powodować osadzanie się wydzielin na powierzchni źródełek i z uwagi na sposób i możliwe drogi zakażenia wirusem SARS CoV-2 montaż urządzeń „jest ryzykowny”.

13. Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego – nie spełniono

Uwagi: Budowa przyłącza wodociągowego, aby wykorzystać drugi sposób montażu źródełek, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i decyzji przekracza jeden rok budżetowy, co jest niezgodne z założeniem realizacji projektów obywatelskich w m.st. Warszawa.

14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych – spełniono

Uwagi:

15. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie – spełniono

Uwagi:

16. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00–22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli – spełniono

Uwagi:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców – wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru – nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

19. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu – spełniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje:

## Zmiana projektu

Data przekazania informacji o możliwości dokonania zmian:

Sposób przekazania informacji:

Uwagi:

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania informacji – nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej:

## Uzasadnienie negatywnej oceny:

Do zastosowania w przestrzeni m.st. Warszawy opracowana została indywidualna forma źródelka z wodą pitną tzw. „źródełka warszawskie”. Zgodnie z przyjętą technologią montażu źródełek, mogą być instalowane w miejscu istniejących hydrantów podziemnych oraz na przyłączy wodociągowym. Zgłoszone w projekcie lokalizacje zostały poddane analizie, która ujawniła, że nie jest możliwe zainstalowanie w tych miejscach „źródełek warszawskich” na istniejących skrzynkach hydrantowych, ponieważ po zamontowaniu urządzeń nie spełnione zostaną wytyczne

pod kątem zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie budowa przyłącza wodociągowego, aby wykorzystać drugi sposób montażu źródełek, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i decyzji przekracza jeden rok budżetowy, co jest niezgodne z założeniem realizacji projektów obywatelskich w m.st. Warszawa.

## **Wynik oceny merytorycznej: negatywny**

Data przeprowadzonej oceny: 27-04-2021

Imię i nazwisko pracownika oceniającego: Karolina Arnista-Puchalska

Data zatwierdzenia karty: 27-04-2021

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzającej kartę: Kamila Nowocin

---

<sup>i</sup> ESOG – elektroniczny system obsługi budżetu obywatelskiego, umożliwia zgłaszanie projektów i ich ocenę oraz głosowanie.

<sup>ii</sup> Signum – elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.