

## Część B1 - Wstępne uwagi do projektu

Nr ESOG

2133

### Nazwa projektu

Ogólnodostępny plac zabaw przy szkole na Nowym Rembertowie.

### Kontakt do osoby prowadzącej weryfikację:

Imię i nazwisko: Krzysztof Skoczek

e-mail: kskoczek@um.warszawa.pl

telefon: 22 44 33 917

#### Kryteria weryfikacji szczegółowej:

1. Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
2. Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania
3. Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019
4. Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019
5. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych
6. Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy
7. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
8. Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu
9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu
10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu
11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
12. Spójność poszczególnych elementów projektu
13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności
14. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia
15. Inne


#### Wstępne uwagi do projektu:

Usytuowanie placu zabaw nie spełnia wymagań § 40 ust.3. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012r., ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1332 z późniejszymi zmianami). Dotyczy to wymaganej 10 m odległości placów zabaw od linii rozgraniczającej ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Proponowane we wniosku urządzenia wielofunkcyjne posiadają strefę bezpieczną nie mieszcząca się na ok. 6 metrowej szerokości działki. Strefa bezpieczna dla takich urządzeń to 7 x 9 metrów.

Propozycje zmian:

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji i Remontów  
Wydziału Infrastruktury  
dla Dzielnicy Rembertów

  
Rafał Skoczek  
(podpis urzędnika weryfikującego)


Data spotkania dyskusyjnego

11.03.2019

Obecność autora lub  
przedstawiciela na spotkaniu

tak

nie – projekt wycofany

  
(podpis autora projektu lub jego przedstawiciela)

Uwagi mieszkańców do projektu: